



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Красносулинскому району

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350
Телефон/факс: (8267) 5-24-31, E-mail: 11ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 60/1/33
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Первомайская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

начальником ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Петренко Романом Сергеевичем, в период времени с «09» ч. «00» мин. по «12» ч. «00» мин. «17» июня 2021 г., проведено внеплановое мероприятие по контролю ранее выданного предписания ГПН № 34/1/25 от 30.05.2019 г., в отношении МБОУ Первомайская СОШ, по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, п. Первомайский, ул. Карла Маркса, 25,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Первомайская СОШ Меркуловой Людмилой Петровной,
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п./п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2008 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает п. 2 ст. 103 ФЗ № 123, и разработанного на его основании п. 13.15.3 изм. 1 СП.5.13130.2009 с указанием на разд. 6 табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в	ст. 83, п. 2 ст. 103 ТРОПБ п. 54 ППР №1479 от 16.09.2020, разд. 6 СП 484.1311500.2020	01.07.2022	

соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ;			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В 3 квартале 2022 года.
(квартал, год)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Красносулинскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы Петренко
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)
(подпись)

«17» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):



Для документов
(Handwritten signature)
(подпись, печать)
«17» июня 2021 г.

Директор
МБОУ Первомайская СОШ
Меркулова Людмила Петровна
(должность, ФИО)